ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
11 декабря 2018 г.
мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27206

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МАОУ "СОШ № 102" г. Перми, г. Пермь, ул. Мира, 92, из в/крана на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
   Время и дата отбора: 05.12.2018 г. 11:50
   Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене
   Условия доставки: соответствуют НД
   Доставлен в ИЛЦ: 05.12.2018 г. 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04180-Д от 01.09.2018 г.
Заявление (заявка): № 5498-ЦА от 29.08.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** х.б.18.27206

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 05.12.2018 г. 13:10 Код образца (пробы) 27206 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2018 г. 13:30 дата выдачи результата 10.12.2018 г. 14:34					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	4±1	не более 20	ГОСТ31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 05.12.2018 13:10 Код образца (пробы) 27206 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2018 г. 13:30 дата выдачи результата 10.12.2018 г. 14:34					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.12.2018 13:15 Код образца (пробы) 27206 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2018 г. 13:25 дата выдачи результата 06.12.2018 г. 15:12					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сторожева А. В., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
К. Е. Виленчик
11 декабря 2018 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27206 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 27206 от 11 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МАОУ "СОШ № 102" г. Перми , г. Пермь, ул. Мира, 92, из в/крана на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04180-Д от 01.09.2018 г.
Заявление (заявка): № 5498-ЦА от 29.08.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 27206 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____ **Сотонина Н. В.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно